



ESC: SEM

NOTAS:

- 1 LOCAÇÃO DA REDE:
- A locação da rede será de inteira responsabilidade da contratada, que deverá executa-la seguindo rigorosamente os projetos, que foram baseados em plantas de locação amarradas a marcos de referência planialtimétricas existentes na obra.
- As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20,00 em 20,00 metros.
- 2 EXECUÇÃO DA REDE:
- A execução da estrutura é de responsabilidade da empresa construtora
- do projeto e especificações da autorga emitida pelo o orgão ambiental. e deverá contar com a consultoria de um tecnologista de materiais. O engenheiro responsável deverá obedecer as recomendações do
- As instruções para assentamento das conexões em PVC, junta elástica, estão descritas ba NBR 9822 Execução de tubulações de PVC rígido.
- 3 ESCAVAÇÃO:
- profundidade de 1,5M, utilizando com retroescavadeira; Escavação de vala não escorada em material de 1a categoria com
- e a proteção do — O fundo da vala deverá ser regularizado com areia, para garantir a inclinação tudo.
- 4 MATERIAL:
- juntas elásticas. — Tubos de esgotamento em PVC esgoto d=150mm, conexões em PVC
- 5 REATERRO:
- Antes do aterro com argila, a tubulação deve ser envelopada com areia até 0,10m acima da geratriz superior do tubo.
- escavação, conforme o NBR 7367:1988 Projeto e assentamento de tubulações - Será apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material da propria
- de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário.;

AB CONSTRUTORA E EMPREEDIMENTOS EIRELI ..\..\..\Logo_AB\Logo_AB.png

Município: SOORETAMA/ES

Bairro: CORREGO A LEGRE

ETE - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ES **EMISSÁRIO** Residencial ALEGRE GOTO

SA DO AUTOR

Rua Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451 - sala 703, edificio Petro Tower, Enseada do Suá, Vitória/ES - CEP.: 29.630-000 TELEFONE: (27) 3025-7999 - https://www.abconstrutora.com

Responsável Técnico:

JOSÉ RODOLPHO TOREZANI engenheiro civil- cre*d*: ba561*0*9/d

NOVEMBRO/2017 Prancha: Scala: NDICADA Revisão: 03 Prancha: Prancha: 01/01